

Einsteigleiter 2.2

Einsteigleiter, ortsfest mit Einsteighilfe, für Schächte senkrecht stehend,
Bauart geprüft nach DIN EN 14396 : 2004 Typ A

lieferbar in

- Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert
- Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

Leiterlänge L = _____ mm

Holme aus statisch günstigen und verwindungsstabilen Rechteckrohren RR 50 / 25 mm.

Tritte aus tiefgezogenen C-Profilen mit profilierter Auftrittsfläche mit hoher Rutschhemmung,
 Sprossenabstand 280 mm, lichte Leiterbreite 300 mm, 400 mm oder 500 mm.

Leiter vorgerichtet für den senkrechten Einbau mit fest verschweißten Konsolen – starrer Wandabstand 150 mm,
 für Dübelmontage, für gerade oder runde Schachtwand, einschließlich Befestigungsmaterial für Beton.

Einsteighilfe aufklappbar, dient in senkrechter Stellung als Haltegriff und sichert in waagrechter Lage die
 Schachtoöffnung gemäß DIN 19572 : 2008 und DVGW W351. Nur für Kleinbauwerke der Wasserversorgung
 zulässig mit Einstiegsöffnung ≥ 800 mm. (Ausführungsform 1)

alternativ

Einsteighilfe einholmig, auszieh- und versenkbar gemäß DIN 19572 : 2008,
 diese gewährleistet eine Haltevorrichtung von mind. 1,1 m
 über Bodenoberkante. (Ausführungsform 2)

alternativ

Einsteighilfe Kastenform, doppelholmig, auszieh- und
 versenkbar, gemäß DIN 19572 : 2008, diese gewährleis-
 tet eine Haltevorrichtung von min. 1,1 m über
 Bodenoberkante. (Ausführungsform 3)

Zubehör für Einsteigleiter, ortsfest, nach UVV

- 1.) Konsolen fest verschweißt oder zum Klemmen,
 höhen- und/oder tiefenverstellbar,
 Verstellbereich bis 250 mm
 bei gerader Schachtwand,
 bei runder Schachtwand abweichend.
 siehe → Konsolen für Einsteigleiter 2.5.1

Hinweis:

Bei einer **Absturzhöhe von mehr als 5 m**
 kann dieser Leitertyp nicht verwendet werden.

siehe → Einsteigleiter ortsfest mit Fallschutzschiene 2.5

Werkstoff-Nr.		
lichte Schachtweite	S1 =	mm
lichte Schachtweite	S2 =	mm
Schachttiefe	T =	mm
Leiterlänge	L =	mm
lichte Leiterbreite	I =	mm
Ausführungsform		
Deckenstärke	D =	mm
Überstand	A =	mm
Zubehör		
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.		



Einsteigleiter 2.2

