

Froschklappe 7.1

Froschklappe

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert

Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

Froschklappe DN ____ PN ____

mit schräg angeordneter Deckelauflage,
Anschluss mit einem Flansch ähnlich DIN 2576,
jedoch mit reduzierter Blattstärke
(Ausführungsform 1).

alternativ

Anschluss mit Sonderflansch auf den Betonauslauf
(Ausführungsform 2).

alternativ

Anschluss mit Rohrschelle zum Überstecken auf ein
bauseits vorhandenes Rohr, senkrechte Deckelauflage
(Ausführungsform 3).

alternativ

Anschluss mit Steckmuffe zum Überstecken auf ein
bauseits vorhandenes KG Rohr
(Ausführungsform 4).

alternativ

Anschluss in eine bauseits vorhandene
KG Steckmuffe (Ausführungsform 5).

Werkstoff-Nr.	
Ausführungsform	
Nenndurchmesser	DN = mm
Überstand	Ü = mm
Druckstufe	PN =
Mauerdicke	D = mm
A-Ø Rohr	A = mm
Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung und in die Maßtabelle ein.	

